

ESTEETTÖMYYSTARKASTUKSEN TULOSTEN LÄPIKÄYNTI, KOIVU JA TÄHTI
KULTTUURIKESKUS

Muvavane § 7

PJ:N ESITYS: Muhoksen vanhus- ja vammaisneuvosto tutustuu esteettömyystarkastuksen tulokseen ja merkitsee sen tiedoksi. Tarvittaessa neuvosto antaa esityksiä tekniselle toimelle tarkastuksen tuloksien pohjalta.

KÄSITTELY: Esteettömyystarkastus on tehty Koivu ja Tähti kulttuurikeskuksessa 9.6.2021. Kartoitukseen osallistuivat: Eeva-Liisa Jäälinoja Rauhio, Päivi Similä kunnan edustajana, Arkkitehti Tuija Patana, rollaattoria käyttävä, pyörätuolia käyttävä, näkövammaisen ja näkö- ja kuulovammaisen. henkilö Arkkitehti Tuija Patana laatinut muistion kartoituksesta.

Kartoituksessa löydetyt puutteet on kirjattu ja niihin puututaan tulevassa remontissa. Puutteita on löytynyt esim.

- Kartoituksessa löydetyt viat ja puutteet jne.....
- ohjausraita kevyen liikenteen väylältä puuttuu tai mahdollinen äänimajakka sjoitettuna etuoven päälle puuttuu (näkövammaiset)
- pihakiveysten puutteellisuus, puuttuvia kiviä, koloja kiveyksessä
- etu-ulko-oven ritilän eteen luiska
- sähköovien aukiolon viiveen pituus liian lyhyt, pyörätuolilla kulkeva ei ehdi kunnolla sisään kun ovet jo sulkeutuu
- kahvilasta, kirjaston palvelupisteestä puuttuu induktiosilmukat
- ohjausraita ulko-ovelta palvelupisteelle ja auditorioon puuttuu
- lasiovien välissä olevia karmeja ei oven karmia ei erota (väriä, jotta erottuu)
- kalusteet ja opasteet eivät erotu, eivätkä ohjaa asiakkaita toivotulla tavalla eri kohteisiin (värin käyttö, voimakas kontrasti, muusta ympäristöstä erottuvat esim.katosta riippuvat opasteet
- seiniin ei ulokkeita
- wc tiloissa valaistus, seinään kaiteet, wc:n ovet pitää erottua seinästä
- inva wc-ovi automaattiinen avaus
- naulakoista ja hattuhyllystä osa pyörätuolia käyttävän ulottuvuus korkeudelle.
- auditorion kaiteet
- auditoriosta puuttuu kontrastiraita
- lehtihyllyt liian korkealla pyörätuolin käyttäjälle
- nykyiset kirjahyllyjen valaisimet häikäisevät, vaikea erottaa ylähyllyn kirjoja
- korkeista lasiseinistä puuttuu huomiotarrat, vaarana kävellä päin lasia
- tietokoneissa tulisi olla tekstin suurennus
- keskusteltiin ja todettiin defibrillaattorin tarpeellisuus kohteessa

PÄÄTÖS: Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Neuvosto merkitsi katselmuksesta esitetyn raportin ja kokouksessa annetun selostuksen tiedoksi.

Neuvosto esittää tekniselle toimelle, että se laatii suunnitelman vastaavanlaisten katselmuksien järjestämisestä teknisen lautakunnan 18.11.2020 tekemän päätöksen § 135 mukaisten kohteiden osalta, vähintään kaksi/vuosi.
