

Tekninen lautakunta	§ 60	07.06.2022
Tekninen lautakunta	§ 64	16.08.2022

## VETURITIEN- KUMMUNTIEN RISTEYSALUEEN KATUSUUNNITELMA

247/6.66.661.6611/2022

Teknltk 07.06.2022 § 60

### **Valmistelija: Maarakennusmestari Hannu Leskelä (puh. 044-4970 313)**

Veturitien - Kummuntien risteysjärjestelyn suunnitelmaehdotus on valmistunut. Suunnitelmakartta on päivätty 2.6.2022.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön. Ennen katusuunnitelman hyväksymistä suunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävillä vähintään 14 päivän ajan. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Katusuunnitelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. Asemapiirros on esityslistan liitteenä.

Katusuunnitelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

### MAARAKENNUSMESTARIN EHDOTUS:

Tekninen lautakunta hyväksyy Veturitien-Kummuntien liikennejärjestelyn suunnitelmaehdotuksen pvm:ltä 2.6.2022 ja asettaa sen MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.

### TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:

Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennusmestarin ehdotuksen.

PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

---

Teknltk 16.08.2022 § 64

### **Valmistelija: Maarakennusmestari Hannu Leskelä (puh.044 4970 313)**

Veturitien- kummuntien risteysalueen katusuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 21.6.-5.7.2022. Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta on saapunut kaksi muistutusta. Muistutuksissa esitetään lisää sadevesikaivoja ja otetaan kantaa töyssyjen korkeuteen.

Saapuneet muistutukset jaetaan oheismateriaalina.

**MAARAKENNUSMESTARIN EHDOTUS:**

Tekninen lautakunta antaa saapuneisiin muistutuksiin seuraavat vastaukset

1. Veturitien ja Kummuntien korotettu liittymä tehdään 40 km/h nopeusrajoituksen mukaisen normin mukaisesti 8 cm korkeaksi ajohidasteeksi.
2. Sadevesiverkkoa Veturitien varresta Kummuntielle ei voida tehdä laajemmaksi koska putken korko ei riitä pidemmälle. Loput huleveden reitit toteutetaan avo-ojina.

Tekninen lautakunta hyväksyy Veturintien-Kummuntien liikennejärjestelyn katusuunnitelman pvm:ltä 2.6.2022.

**TOIMIALAJOHTAJAN ESITYS:** Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennusmestarin ehdotuksen.

**KÄSITTELY:** Maarakennusmestari Hannu Leskelä esitti suunnitelmakartan 2.6.2022 ja vastaukset muistutuksiin kohdat 1 ja 2.

**PÄÄTÖS:** Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen yksimielisesti.

---